

用語集

- ・ 一般負荷
本要項では、非常時に供給する必要がないと考えられる設備（負荷）を指す。
- ・ 特定負荷
本要項では、非常時に供給する必要があると考えられる設備（負荷）を指す。
- ・ エネルギーマネジメントシステム（略称：EMS）
Energy Management System の略で、エネルギー使用に関して、方針・目的・目標を設定し、計画を立て、手順を決めて管理する活動を体系的に実施できるようにした仕組み。本事業の場合、各需要設備での購入電力低減と緊急時の電源供給を目的とする。
- ・ 事業継続計画（略称：BCP）
Business Continuity Planning の略で、災害などの有事の際に、被る被害が最小化し、活動を継続していくための対策を示す。本事業の場合、BCP 対策として、電源喪失を回避することを目的とする。
- ・ V2X
Vehicle to X の略で、電気自動車（EV）・プラグインハイブリッドカー（PHV）・燃料電池車（FCV）などの蓄電池をもつ自動車と、住宅・ビル・電力網の間で電力の相互供給を行う技術やシステムの総称。住宅を対象とする VtoH（Vehicle to House、ビルを対象とする VtoB（Vehicle to Building）、電力網を対象とする VtoG（Vehicle to Grid）などがある。本事業の場合、電気自動車から取り出す電気の種別を問わないことから V2X とする。
- ・ パワーコンディショナー（略称：PCS）
Power Conditioner System の略で、蓄電池設備に使用される交流から直流、または直流から交流へと双方向電力変換する装置を指す。
- ・ インバータ（略量：INV）
Inverter の略で、太陽光発電設備に使用される直流から交流へといった単一方向のみ電力を変換する装置を指す。

以上