

【資料4】

選定報告書

番号	番付	部位	仕様	寸法 (mm)			劣化状態	所見
			樹種	巾	厚み	長さ		
1	9通を-た	土台	雜木	130	150	3,670	劣化あり	劣化進んでおり 使用不可



番号	番付	部位	仕様	寸法 (mm)			劣化状態	所見
			樹種	巾	厚み	長さ		
2	を通6-9	大引	雜木	150	150	2,780	劣化あり	劣化進んでおり 使用不可



選定報告書

番号	番付	部位	仕様	寸法 (mm)			劣化状態	所見
			樹種	巾	厚み	長さ		
1	15通-よ～つ	土台	雑木	160	140		劣化あり	劣化進んでおり 使用不可



番号	番付	部位	仕様	寸法 (mm)			劣化状態	所見
			樹種	巾	厚み	長さ		
2	又わ-6~10	大引	雑木	150	90	3,460	劣化あり	劣化進んでおり 使用不可



選定報告書

番号	番付	部位	仕様	寸法 (mm)			劣化状態	所見
			樹種	巾	厚み	長さ		
3	ぬ通-9	柱	雜木	210	205	3,300	良し	劣化等の痛みは見受けられない



番号	番付	部位	仕様	寸法 (mm)			劣化状態	所見
			樹種	巾	厚み	長さ		
4	12通-へ～ぬ	差し梁	雜木	130	450	3,640	良し	劣化等の痛みは見受けられない



選定報告書

番号	番付	部位	仕様	寸法 (mm)			劣化状態	所見
			樹種	巾	厚み	長さ		
5	9通ど-を	小屋梁	-	180	210	5,440	良し	劣化等の痛みは見受けられない。 (すべて新材である)



番号	番付	部位	仕様	寸法 (mm)			劣化状態	所見
			樹種	巾	厚み	長さ		
6	へ通-9	小屋束	-	105	105	-	良し	劣化等の痛みは見受けられない。 (すべて新材である)



選定報告書

番号	番付	部位	仕様	寸法 (mm)			劣化状態	所見
			樹種	巾	厚み	長さ		
5	ま通-1'~7'	小屋梁	-	180	210	5,675	良し	劣化等の痛みは見受けられない



番号	番付	部位	仕様	寸法 (mm)			劣化状態	所見
			樹種	巾	厚み	長さ		
6	<通-4'	小屋束	-	105	105	-	良し	劣化等の痛みは見受けられない



選定報告書

番号	番付	部位	仕様	寸法 (mm)			劣化状態	所見
			樹種	巾	厚み	長さ		
9	玄関	天井材	雜木	-	-	-	良し	汚れ等はあるが、痛みはない



番号	番付	部位	仕様	寸法 (mm)			劣化状態	所見
			樹種	巾	厚み	長さ		
10	縁側1	天井材	雜木	-	-	-	劣化あり	汚れ、痛み、狂いあり



選定報告書

番号	番付	部位	仕様	寸法 (mm)			劣化状態	所見
			樹種	巾	厚み	長さ		
11	WD1・2	建具	垂戸	-	-	-	良し	汚れ等はあるが、痛みはない



番号	番付	部位	仕様	寸法 (mm)			劣化状態	所見
			樹種	巾	厚み	長さ		
12	WD8	書院+上部欄間	-	-	-	-	劣化あり	一部組子が損傷している



再生可能材数量調書

部位	仕様		仕上寸法			数量	単位	材積	見掛け	備考
	樹種	等級	W	H	L					
柱	雜木	△6、△9、△12	200	200	3300	3	本	0.396	見	
〃	〃	又△6	200	110	1820	1	本	0.040	見	
〃	〃	又△12	150	105	1820	1	本	0.029	見	
〃	〃	△12	120	120	2275	1	本	0.033	見	
〃	〃	△6	210	210	3300	1	本	0.146	見	
〃	〃	△9	210	205	3300	1	本	0.142	見	
〃	〃	△12	205	205	3300	1	本	0.139	見	
〃	〃	を6	145	145	1820	1	本	0.038	見	
〃	〃	を9	142	142	1820	1	本	0.037	見	
〃	〃	を13	135	135	1820	1	本	0.033	見	
床柱	〃	又△6	115	112	2275	1	本	0.029	見	
柱	〃	た5、た7	145	125	1820	2	本	0.066	見	
〃	〃	た9	145	130	1820	1	本	0.034	見	
〃	〃	た11	145	132	1820	1	本	0.035	見	
〃	〃	た13	135	135	1820	1	本	0.033	見	
〃	〃	む6'、く6'、け6'	105	115	1820	3	本	0.066	見	
床柱	〃	こ4'	105	115	2730	1	本	0.033	見	
〃	エンジュ	△2'	105	105	3300	1	本	0.036	見	
柱	雜木	他	105	105	3300	66	本	2.401	-	
差し梁	かつら	6通△-△	140	455	4650	2	本	0.592	見	
〃	〃	△通6-9	135	410	2780	1	本	0.154	見	
〃	〃	△通9-12	135	410	2770	1	本	0.153	見	
〃	〃	12通△-△	130	450	4650	1	本	0.272	見	
〃	〃	△通9-12	135	410	2770	1	本	0.153	見	
〃	〃	△通6-9	135	410	2780	1	本	0.154	見	
〃	〃	6通△-を	120	410	1945	1	本	0.096	見	
〃	〃	を通9-13	135	145	3715	1	本	0.073	見	
牛梁	〃	9通△-△	310	450	4650	1	本	0.649	見	
梁	〃	又△通6-12、又△通6-12	250	350	5550	2	本	0.971	見	
小梁	〃	△7通△-△、△通△-△、△10通△-△	150	150	4650	3	本	0.314	見	
梁	〃	9通△-を	115	360	1945	1	本	0.081	見	
〃	〃	△通5-12、△通5-12、△通5-12	180	240	6650	3	本	0.862	見	
〃	〃	△通△-△、△通△-△、△通△-△	140	300	5620	3	本	0.708		
〃	〃	△通△-△、△通△-△、△通△-△、△通△-△、△通△-△	120	210	4550	6	本	0.688		
〃	〃	△7通△-△	120	300	5620	1	本	0.202		

〃	〃	6通い-へ、9通い-へ	115	150	4240	2	本	0.146		
〃	〃	へ通5-6、ぬ通5-6、を通5-6、又か通5-6	115	150	1100	4	本	0.076		
〃	〃	へ通12-14	115	150	1930	1	本	0.033		
〃	〃	ぬ通12-13	115	150	945	1	本	0.016		
〃	〃	ぬ通13-14、た通13-14	115	150	985	2	本	0.034		
〃	〃	1'通む-え、2'通む-え、6通む-え	115	150	9100	3	本	0.471		
〃	〃	む通1'-7'、く通1'-7'、え通1'-7'	115	150	5675	3	本	0.294		
〃	〃	7通た-そ	115	150	1910	1	本	0.033		
〃	〃	5通又い-た	115	150	15020	1	本	0.259		
〃	〃	を通6-9	115	150	2780	1	本	0.048		
〃	〃	9通又い-へ	120	150	4750	1	本	0.086		
〃	〃	12通い-へ	120	150	4240	1	本	0.076		
〃	〃	14通い-へ	115	200	4240	1	本	0.098		
〃	〃	又い通5-9	115	200	3880	1	本	0.089		
〃	〃	い通9-14	115	200	4700	1	本	0.108		
〃	〃	へ通14-15、又り通14-15	105	150	520	2	本	0.016		
〃	〃	15通へ-ぬ	105	150	3650	1	本	0.057		
〃	〃	14通り-そ	115	200	8530	1	本	0.196		
〃	〃	4通ぞ-ら	115	150	4280	1	本	0.074		
〃	〃	ら通4-7'	115	150	1820	1	本	0.031		
〃	〃	4通ら-む	115	150	1200	1	本	0.021		
〃	〃	2'通れ-む、又2通れ-む	115	150	6390	2	本	0.220		
〃	〃	た通2'-5	115	150	3995	1	本	0.069		
〃	〃	れ通2'-4	115	150	2945	1	本	0.051		
〃	〃	2'通た-れ、又2通た-れ、4通た-れ	115	150	1000	3	本	0.052		
〃	〃	つ通2'-又3'、な通2'-又3'	115	150	1735	2	本	0.060		
〃	〃	5通ぬ-た、13通ぬ-た	115	150	5620	2	本	0.194		
〃	〃	5通又い-た	115	150	15020	1	本	0.259		
〃	〃	又い通5-9	115	150	3880	1	本	0.067		
〃	〃	い通9-14	115	150	4700	1	本	0.081		
〃	〃	12通い-へ、14通い-へ	115	150	4240	2	本	0.146		
〃	〃	へ通12-14	115	150	1930	1	本	0.033		
〃	〃	へ通5-6、ぬ通5-6	115	150	1100	2	本	0.038		
〃	〃	へ通6-9、ぬ通6-9	115	150	2780	2	本	0.096		
〃	〃	へ通9-12、ぬ通9-12	115	150	2770	2	本	0.096		
〃	〃	6通へ-ぬ、12通へ-ぬ	115	150	4650	2	本	0.160		
鴨居	〃	13通ぬ-を	115	50	1945	1	本	0.011		
〃	〃	6通を-た、9通を-た、13通を-た	115	50	3675	3	本	0.063		
〃	〃	た通7-9	115	50	1840	1	本	0.011		
〃	〃	た通9-11	115	50	1865	1	本	0.011		
〃	〃	た通11-13	115	50	1850	1	本	0.011		

//	//	た通又5-7	115	50	1555	1	本	0.009		
//	//	た通5-又5	115	50	485	1	本	0.003		
//	//	む通2'-6'、く通2'-6'、6'通む-<、6'通く-<	115	50	3640	4	本	0.084		
//	//	2'通く-こ	115	50	4550	1	本	0.026		
//	//	2'通む-み、こ通2'-4'	115	50	1820	2	本	0.021		
長押	//	た通5-又5	115	120	485	1	本	0.007		
//	//	た通7-9	115	120	1840	1	本	0.025		
//	//	た通9-11	115	120	1865	1	本	0.026		
//	//	た通11-13	115	120	1850	1	本	0.026		
//	//	6通を-た、9通を-た、13通を-た	115	120	3675	3	本	0.152		
//	//	む通2'-6'、く通2'-6'、6'通む-<、6'通く-<	115	120	3640	4	本	0.201		
//	//	2'通く-こ	115	120	4550	1	本	0.063		
//	//	2'通む-み、こ通2'-4'	115	120	1820	2	本	0.050		
落とし掛け	//	6通又か-た	90	70	1275	1	本	0.008		
//	//	2'通み-<、こ通4'-6'	90	70	1820	2	本	0.023		
束	//	△8、△10、ち6、ち12、ぬ8、ぬ10	180	150	1000	6	本	0.162		
小屋束（離れ）	//	む又2'、む又4'、あ又2'、あ又4'、く又2'、く又4'、ま又2'、ま又4'、ら又2'、ら又4'、こ又2'、こ又4'、え又2'、え又4'	115	115	350	14	本	0.065		
小屋束（離れ）	//	む又3'、あ又3'、く又3'、ま又3'、ら又3'、こ又3'、え又3'	115	115	730	7	本	0.068		
棟木・桁（離れ）	//	1'通む-え、又3'通む-え、6'通む-え	115	150	9100	3	本	0.471		
丸太梁	//	7'通ら-え	150	3.142	10300	1	本	0.728		
//	//	ぞ通4-14	150	3.142	9630	1	本	0.681		
貫	//	6通へ-ぬ、12通へ-ぬ	36	165	5005	4	本	0.119		
//	//	△通6-12、ぬ通6-12	36	165	5460	4	本	0.130		
合 計							17.03			
							m3			
							17.88	×1.05		