

令和3年度 厚真町の水道水質検査結果

(1) 基準項目

(年間平均値)

項目	単位	基準値	富里浄水場 浄水	上厚真地区浄水場 浄水	分類
1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	病原生物
2 大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	金属
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	
8 六価クロム化合物	mg/L	0.05以下	<0.002	<0.002	非金属
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.61	0.93	金属
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.05	<0.05	
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.06	0.04	一般有機 化学物質
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.0005	<0.0005	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.001	<0.001	
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.001	<0.001	
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.0005	<0.0005	
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.0005	<0.0005	
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	消毒副生 成物
21 塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.001	<0.001	
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.005	0.003	
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.04以下	0.004	0.002	
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.006	0.005	
26 臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.018	0.013	
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.2以下	0.003	0.001	
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.007	0.005	
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001	色
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.003	<0.003	
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.006	0.011	
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.01	<0.01	
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.01	<0.01	
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.005	0.001	味覚 色
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	18.1	14.5	
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001	味覚
38 塩化イオン	mg/L	200以下	22.1	17.5	
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	45.5	45.6	発泡
40 蒸発残留物	mg/L	500以下	118	128	
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	におい
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	発泡
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	
45 フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	におい
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1	0.7	
47 PH値	-	5.8以上~8.6以下	7.2	7.1	一般性状
48 味	-	異常でない	異常なし	異常なし	
49 臭気	-	異常でない	異常なし	異常なし	
50 色度	度	5度以下	<1	<1	
51 濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	
アンモニア性窒素	mg/L		<0.05	<0.05	

(2) その他の検査項目

項目		単位	目標値	富里浄水場 浄水	上厚真地区浄水場 浄水	分類
1	エトフェンプロックス(殺虫剤)	mg/L	0.08以下	<0.0001	-	農薬
2	カルタップ(殺虫剤)	mg/L	0.08以下	<0.0003	-	
3	クロロタロニル(TPN)(殺菌剤)	mg/L	0.05以下	<0.0001	-	
4	シハロホップチル(除草剤)	mg/L	0.006以下	<0.00006	-	
5	ジメタメトリン(除草剤)	mg/L	0.06以下	<0.0001	-	
6	テニルクロール(除草剤)	mg/L	0.2以下	<0.0001	-	
7	トリシクラゾール(殺菌剤)	mg/L	0.1以下	<0.0001	-	
8	ピラゾリネート(ピラゾレート)(除草剤)	mg/L	0.02以下	<0.0001	-	
9	ピロキロン(殺菌剤)	mg/L	0.05以下	<0.0001	-	
10	フェニトロチオン(MEP)(殺虫剤)	mg/L	0.01以下	<0.0001	-	
11	フェニトロチオンオキソン	mg/L	なし(フェニトロチオンに合計)	<0.0001	-	
12	フェリムゾン(殺菌剤)	mg/L	0.05以下	<0.0005	-	
13	フェンチオン(MPP)(殺虫剤)	mg/L	0.006以下	<0.00006	-	
14	MPPスルホキシド	mg/L	なし(フェニトロチオンに合計)	<0.00006	-	
15	MPPスルホン	mg/L	なし(フェニトロチオンに合計)	<0.00006	-	
16	MPPオキソン	mg/L	なし(フェニトロチオンに合計)	<0.00006	-	
17	MPPオキシンスルホキシド	mg/L	なし(フェニトロチオンに合計)	<0.00006	-	
18	MPPオキシンスルホン	mg/L	なし(フェニトロチオンに合計)	<0.00006	-	
19	フェントエート(PAP)(殺虫剤)	mg/L	0.007以下	<0.00007	-	
20	フェントラザミド(除草剤)	mg/L	0.01以下	<0.0001	-	
21	フサライド(殺菌剤)	mg/L	0.1以下	<0.0001	-	
22	ブタクロール(除草剤)	mg/L	0.03以下	<0.0001	-	
23	プレチラクロール(除草剤)	mg/L	0.05以下	<0.0001	-	
24	プロベナゾール(殺菌剤)	mg/L	0.03以下	<0.0001	-	
25	プロモブチド(除草剤)	mg/L	0.1以下	<0.0001	-	
26	ベンスルフロンメチル(除草剤)	mg/L	0.4以下	<0.0001	-	
27	ベンゾビシクロン(除草剤)	mg/L	0.09以下	<0.0001	-	
28	ベンゾフェナップ(除草剤)	mg/L	0.005以下	<0.00005	-	
29	ペンタゾン(除草剤)	mg/L	0.2以下	<0.0001	-	
30	ベンフレセート(除草剤)	mg/L	0.07以下	<0.0001	-	
31	メタラキシル(殺菌剤)	mg/L	0.2以下	<0.0001	-	
32	モリネート(除草剤)	mg/L	0.005以下	<0.00005	-	