

依頼元：厚真町建設課上下水道グループ
施設：厚真地区簡易水道

種 別：原水
水 源：厚真川

採 水 地 点 一 覧 表

受付番号	基準値	最高値	最低値	平均値	2023-10016	2024-05314											
採水時間					2023/11/02	2024/07/24											
区分					11:28	10:34											
採水地点名					簡易水道	簡易水道											
天気					厚真町富里	厚真町富里											
気温					晴	曇											
水温		26.0	14.0	20.0		14.0	26.0										
残留塩素		20.3	12.4	16.4		12.4	20.3										
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	PFOS PFOAの量の和として 0.00005mg/L以下	<0.000002	<0.000002	<0.000002	<0.000002	<0.000002											
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)	PFOS PFOAの量の和として 0.00005mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001											
ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	PFOS PFOAの量の和として 0.00005mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001											

一般細菌、大腸菌、pH以外の単位は、すべてmg/L 但し色度、濁度の単位は度である。 “★”は不適合、 “#”は 20 %超過、 “△”は 10 %超過

依頼元：厚真町建設課上下水道グループ
施設：上厚真地区簡易水道（地下水）

種 別：原水
水 源：地下水

採 水 地 点 一 覧 表

受付番号	基準値	最 高 値	最 低 値	平 均 値	2023-10020	2024-05315											
採水日時					2023/11/02	2024/07/24											
区分					12:30	11:08											
採水地点名					簡易水道	簡易水道											
					厚真町字厚和	厚真町字厚和											
天気	候				晴	曇											
気温	温	26.0	14.0	20.0	14.0	26.0											
水温	温	11.9	10.1	11.0	10.1	11.9											
残留塩素	素																
ペルフルオロオクタンズルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	PFOS PFOAの量の和として 0.00005mg/L以下	<0.000002	<0.000002	<0.000002	<0.000002	<0.000002											
ペルフルオロオクタンズルホン酸（PFOS）	PFOS PFOAの量の和として 0.00005mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001											
ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	PFOS PFOAの量の和として 0.00005mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001											

一般細菌、大腸菌、pH以外の単位は、すべてmg／L 但し色度、濁度の単位は度である。 “★”は不適合、 “#”は 20 %超過、 “△”は 10 %超過

依頼元：厚真町建設課上下水道グループ
施 設：上厚真地区簡易水道

種 別：原水
水 源：湧水

採 水 地 点 一 覧 表

受付番号	基準値	最 高 値	最 低 値	平 均 値	2023-10022	2024-05316											
採水時間					2023/11/02	2024/07/24											
区分					12:35	11:10											
採水地点名					簡易水道	簡易水道											
					厚真町字厚和	厚真町字厚和											
天気	候				晴	曇											
気温	温	26.0	14.0	20.0	14.0	26.0											
水温	温	12.4	10.7	11.6	10.7	12.4											
残留塩素	素																
ペルフルオロオクタンズルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	PFOS PFOAの量の和として 0.00005mg/L以下	<0.000002	<0.000002	<0.000002	<0.000002	<0.000002											
ペルフルオロオクタンズルホン酸（PFOS）	PFOS PFOAの量の和として 0.00005mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001											
ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	PFOS PFOAの量の和として 0.00005mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001											

一般細菌、大腸菌、pH以外の単位は、すべてmg／L 但し色度、濁度の単位は度である。 “★”は不適合、 “#”は 20 %超過、 “△”は 10 %超過