

依頼元：厚真町建設課上下水道グループ

施設：厚真地区簡易水道

種 別：浄水

水 源：厚真川

採 水 地 点 一 覧 表

作成日：2025/03/13 Page：1 / 1

受付番号 採水時間 区分 採水地点名	基準値	最高値	最低値	平均値	2024-01059	2024-01853	2024-02751	2024-04160	2024-06204	2024-07589	2024-08891	2024-10766	2024-12197	2024-13338	2024-14413	2024-15443
					2024/04/25	2024/05/16	2024/06/06	2024/07/04	2024/08/08	2024/09/05	2024/10/03	2024/11/11	2024/12/05	2025/01/09	2025/02/06	2025/03/06
					10:52	10:46	10:44	10:44	10:48	10:47	10:42	10:50	10:51	10:44	10:58	10:54
簡易水道 厚真町富里	簡易水道 厚真町富里	簡易水道 厚真町富里	簡易水道 厚真町富里	簡易水道 厚真町富里	簡易水道 厚真町富里	簡易水道 厚真町富里	簡易水道 厚真町富里	簡易水道 厚真町富里	簡易水道 厚真町富里	簡易水道 厚真町富里	簡易水道 厚真町富里	簡易水道 厚真町富里	簡易水道 厚真町富里	簡易水道 厚真町富里	簡易水道 厚真町富里	簡易水道 厚真町富里
雨	晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	晴	晴	晴	曇	雪		
気温		27.0	13.0	20.0	13.0	21.0	14.0	22.0	27.0	26.0	17.0	13.0	4.0	-1.0	1.0	0.0
水温		21.4	11.9	16.2	11.9	14.1	12.7	17.5	21.4	18.4	17.2	10.1	7.4	2.6	2.7	3.4
残留塩素		0.6	0.5	0.54	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
一般細菌	100個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	不検出	不検出	不検出	0	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003					<0.0003							
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005					<0.00005							
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001					<0.001							
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001					<0.001							
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001					<0.001							
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002					<0.002							
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004					<0.004							
シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.6	0.36	0.86	0.68	0.63	0.56	0.36	0.51	2.6	0.68	0.94	0.42	0.53	0.50	0.43
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.05	<0.05	<0.05					<0.05							
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.08	0.08	0.08					0.08							
四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002					<0.0002							
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005					<0.005							
ジメチル-2,2'-チオキサントン及びビス(1,2-ジ-チオキサントン	0.04mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001					<0.001							
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001					<0.001							
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005					<0.0005							
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005					<0.0005							
ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001					<0.001							
塩素酸	0.6mg/L以下	0.1	<0.06	<0.06		<0.06			0.1		0.06			<0.06		
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002			<0.002		<0.002			<0.002		
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.007	0.003	0.005		0.003	0.005		0.007		<0.001			<0.001		
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004	0.002	0.003		0.002			0.004		<0.002			<0.002		
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.009	0.005	0.007		0.005			0.009		0.004			0.002		
臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.026	0.013	0.02		0.013			0.026		0.007			0.004		
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	<0.002	<0.002		<0.002			0.003		<0.002			<0.002		
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.01	0.005	0.008		0.005			0.01		0.003			0.002		
ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003		<0.003			<0.003		<0.003			<0.003		
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01					<0.01							
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02	0.02	0.02					0.02							
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01					<0.01							
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	20.6	20.6	20.6					20.6							
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001					<0.001							
塩化物イオン	200mg/L以下	37.1	14.3	20.5	15.2	16.1	14.6	14.3	14.8	31.3	37.1	20.6	21.7	19.9	17.9	17.5
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	58.7	49.3	54		49.3			58.7			66.1			52.2	
蒸発残留物	500mg/L以下	156	143	150		143			156			179			122	
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02					<0.02							
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002					<0.002							
フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005					<0.0005							
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	1.5	1.0	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	1.5	1.2	1	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0
pH値	5.8<8.6	7.4	7.1	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.4	7.2	7.1	7.0	7.1	6.9	7.1	7.1
味	異常なし	異常なし	異常なし	0	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	0	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アンモニア態窒素	水質基準なし	<0.05	<0.05	<0.05					<0.05							

一般細菌、大腸菌、pH以外の単位は、すべてmg/L 但し色度、濁度の単位は度である。

依頼元：厚真町建設課上下水道グループ

施設：厚真地区簡易水道

種 別：浄水
水 源：厚真川

採 水 地 点 一 覧 表

作成日：2025/03/13 Page：1 / 1

受付番号 採水時間 区分 採水地点名 天候 気温 水温 残留塩素	基準値	最高値	最低値	平均値	2024-01061	2024-01855	2024-02753	2024-04162	2024-06208	2024-07591	2024-08893	2024-10768	2024-12199	2024-13340	2024-14415	2024-15445
					2024/04/25	2024/05/16	2024/06/06	2024/07/04	2024/08/08	2024/09/05	2024/10/03	2024/11/11	2024/12/05	2025/01/09	2025/02/06	2025/03/06
					11:21	11:20	11:14	11:09	11:20	11:15	10:20	11:20	11:19	11:10	11:35	11:24
一般細菌	100個以下	10	0	1	簡易水道	簡易水道	簡易水道	簡易水道	簡易水道	簡易水道	簡易水道	簡易水道	簡易水道	簡易水道	簡易水道	簡易水道
					厚真町新町	厚真町新町	厚真町新町	厚真町新町	厚真町新町	厚真町新町	厚真町新町	厚真町新町	厚真町新町	厚真町新町	厚真町新町	厚真町新町
大腸菌	不検出	不検出	不検出	0	雨	晴	曇	晴	曇	曇	曇	晴	雪	晴	曇	雪
					12.0	21.0	15.0	24.0	27.0	26.0	17.0	13.0	4.0	-1.0	1.0	0.0
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12.0	21.0	15.0	24.0	27.0	26.0	17.0	13.0	4.0	-1.0	1.0	0.0
					10.7	12.6	13.5	17.3	20.5	20.0	18.6	10.5	9.0	3.7	4.2	4.5
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5
					0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5
					0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5
					0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5
					0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5
					0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5
					0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5
シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5
					0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.29	0.37	0.82	0.71	0.62	0.57	0.37	0.51	2.29	0.68	1.04	0.43	0.52	0.47	0.43
					0.71	0.62	0.57	0.37	0.51	2.29	0.68	1.04	0.43	0.52	0.47	0.43
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
					0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
					0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002
					0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
					0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
β-ヒネ-1,2-ジ-クロロエチレン及びβ-ヒネ-1,2-ジ-クロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
					0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
					0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005
					0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005
					0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005
ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
					0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
塩素酸	0.6mg/L以下	0.1	0.06	0.08	0.06	0.06	0.06	0.06	0.1	0.08	0.08	0.08	0.1	0.06	0.06	0.06
					0.06	0.06	0.06	0.06	0.1	0.08	0.08	0.08	0.1	0.06	0.06	0.06
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
					0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.016	0.005	0.011	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016
					0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
					0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.013	0.008	0.011	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013
					0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013
臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
					0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.049	0.023	0.036	0.023	0.023	0.023	0.023	0.049	0.016	0.016	0.016	0.016	0.010	0.010	0.010
					0.023	0.023	0.023	0.023	0.049	0.016	0.016	0.016	0.016	0.010	0.010	0.010
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.009	0.003	0.006	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009
					0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.019	0.009	0.014	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019
					0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
					0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003												
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01												
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02	0.02	0.02												
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01												
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01												
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	20.4	20.4	20.4												
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001												
塩化物イオン	200mg/L以下	37.3	14.0	20.1												
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	59.6	59.6	59.6												
蒸発残留物	500mg/L以下	149	137	143												
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02												
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001												
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001												
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002												
フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005												
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	1.5	0.9	1.2												
pH値	5.8<8.6	7.4	7.2	7.2												
味	異常なし	異常なし	異常なし	0												
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	0												
色度	5度以下	<1	<1	<1												
濁度	2度以下	<0.2	<0.1	<0.1												
アンモニア態窒素	水質基準なし	<0.05	<0.05	<0.05												

依頼元：厚真町建設課上下水道グループ
施設：上厚真地区簡易水道（共和ポンプ場）

種 別：浄水
水 源：地下水、厚真川（厚真簡易水道混合）

採 水 地 点 一 覧 表
作成日：2025/03/13 Page：1 / 1

受付番号 採水時間 区分 採水地点名 天候 気温 水温 残留塩素	基準値	最高値	最低値	平均値	2024-01064	2024-01859	2024-02757	2024-04166	2024-06216	2024-07595	2024-08897	2024-10772	2024-12203	2024-13344	2024-14419	2024-15449
					2024/04/25	2024/05/16	2024/06/06	2024/07/04	2024/08/08	2024/09/05	2024/10/03	2024/11/11	2024/12/05	2025/01/09	2025/02/06	2025/03/06
					12:20	12:24	12:05	12:04	12:35	12:25	12:10	12:15	12:30	12:22	12:43	12:16
簡易水道 厚真町字共和					簡易水道 厚真町字共和	簡易水道 厚真町字共和	簡易水道 厚真町字共和	簡易水道 厚真町字共和	簡易水道 厚真町字共和	簡易水道 厚真町字共和	簡易水道 厚真町字共和	簡易水道 厚真町字共和	簡易水道 厚真町字共和	簡易水道 厚真町字共和	簡易水道 厚真町字共和	簡易水道 厚真町字共和
					雨	晴	曇	晴	晴	曇	曇	晴	雪	晴	曇	雪
		29.0	11.0	20.7	11.0	22.0	15.0	25.0	29.0	26.0	17.0	14.0	4.0	-1.0	3.0	1.0
		18.2	7.6	13.6	7.6	10.1	11.4	14.1	16.9	18.2	17.0	13.4	10.6	6.5	6.7	5.8
		0.5	0.4	0.43	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4
一般細菌	100個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
大腸菌	不検出	不検出	不検出	0	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003					<0.0003							
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005					<0.00005							
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001					<0.001							
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001					<0.001							
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001					<0.001							
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002					<0.002							
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004					<0.004							
シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.48	0.60	0.9	0.92	0.86	0.81	0.60	0.74	1.48	0.92	1.31	0.65	0.78	0.69	0.72
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.05	<0.05	<0.05					<0.05							
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.06	0.06	0.06					0.06							
四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002					<0.0002							
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005					<0.005							
β-ヒ-1,2-ジ-クロロステリン及びβ-ヒ-1,2-ジ-クロロステリン	0.04mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001					<0.001							
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001					<0.001							
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005					<0.0005							
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005					<0.0005							
ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001					<0.001							
塩素酸	0.6mg/L以下	0.13	0.08	0.11		0.08			0.13			0.09			0.06	
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.014	0.005	0.01		0.005	0.01		0.014			0.003			0.002	
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004	<0.002	<0.002		0.004			<0.002			<0.002			<0.002	
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.011	0.009	0.01		0.009	0.01		0.011			0.008			0.005	
臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.042	0.024	0.033		0.024			0.042			0.020			0.012	
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.006	0.002	0.004		0.002	0.004		0.006			<0.002			<0.002	
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.016	0.009	0.013		0.009			0.016			0.007			0.004	
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001	0.001	0.001		0.001			0.001			0.002			0.001	
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01					<0.01							
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01	0.01	0.01					0.01							
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01					<0.01							
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	16.0	16.0	16					16.0							
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001					<0.001							
塩化物イオン	200mg/L以下	29	12.7	17	14.1	13.9	13.2	13.1	12.7	23	29	19.4	19.4	17.3	16.4	16.2
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	50.4	50.4	50.4					50.4							
蒸発残留物	500mg/L以下	146	141	144		146			141			188			112	
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02					<0.02							
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001					
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001					
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002					<0.002							
フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005					<0.0005							
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	1.2	0.8	1	1	1	0.9	1	1.2	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.8
pH値	5.8<8.6	7.2	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.0	7.0	7.1	7.1	6.9	7.0	7.1
味	異常なし	異常なし	異常なし	0	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	0	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アンモニア態窒素	水質基準なし	<0.05	<0.05	<0.05					<0.05							

一般細菌、大腸菌、pH以外の単位は、すべてmg/L 但し色度、濁度の単位は度である。

依頼元：厚真町建設課上下水道グループ
施設：上厚真地区簡易水道

種 別：浄水
水 源：地下水

採 水 地 点 一 覧 表

作成日：2025/03/13 Page：1 / 1

付番 採水時間 区分 採水地点名	候 温 温 残留塩素	基準値	最高値	最低値	平均値	2024-01062	2024-01856	2024-02754	2024-04163	2024-06209	2024-07592	2024-08894	2024-10769	2024-12200	2024-13341	2024-14416	2024-15446
						2024/04/25	2024/05/16	2024/06/06	2024/07/04	2024/08/08	2024/09/05	2024/10/03	2024/11/11	2024/12/05	2025/01/09	2025/02/06	2025/03/06
						11:51	11:51	11:41	11:38	12:00	11:47	11:25	11:52	11:46	11:43	12:09	11:53
						簡易水道 厚真町字厚和	簡易水道 厚真町字厚和	簡易水道 厚真町字厚和	簡易水道 厚真町字厚和	簡易水道 厚真町字厚和	簡易水道 厚真町字厚和	簡易水道 厚真町字厚和	簡易水道 厚真町字厚和	簡易水道 厚真町字厚和	簡易水道 厚真町字厚和	簡易水道 厚真町字厚和	簡易水道 厚真町字厚和
天気 水 残留塩素 一般細菌 大腸菌 カドミウム及びその化合物 水銀及びその化合物 セレン及びその化合物 鉛及びその化合物 ヒ素及びその化合物 六価クロム化合物 亜硝酸態窒素 シアン化合物イオン及び塩化シアン 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 フッ素及びその化合物 ホウ素及びその化合物 四塩化炭素 1,4-ジオキサン β-ヒドロキシ-2-ジクロロ酢酸及びβ-ヒドロキシ-1,2-ジクロロ酢酸 ジクロロメタン テトラクロロエチレン トリクロロエチレン ベンゼン 塩素酸 クロロ酢酸 クロロホルム ジクロロ酢酸 ジブロモクロロメタン 臭素酸 総トリハロメタン トリクロロ酢酸 ブロモジクロロメタン ブロモホルム ホルムアルデヒド 亜鉛及びその化合物 アルミニウム及びその化合物 鉄及びその化合物 銅及びその化合物 ナトリウム及びその化合物 マンガン及びその化合物 塩化物イオン カルシウム、マグネシウム等（硬度） 蒸発残留物 陰イオン界面活性剤 ジェオスミン 2-メチルイソボルネオール 非イオン界面活性剤 フェノール類 有機物（全有機炭素（TOC）の量） pH値 味 臭気 色度 濁度 アンモニア態窒素	雨	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	曇	雪					
	12.0	21.0	15.0	24.0	29.0	26.0	17.0	13.0	4.0	-1.0	2.0	1.0					
	18.0	8.6	14.2	8.6	11.3	11.8	15.3	17.7	18.0	16.7	12.9	10.1	6.5	7.8	6.5		
	0.5	0.4	0.43	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4			

一般細菌、大腸菌、pH以外の単位は、すべてmg/L 但し色度、濁度の単位は度である。