

行 政 報 告

(令和 8 年第 2 回定例会)

(報告事項)

- 1 5 月 1 1 日発生の本町地区漏水事故について

令和 8 年 6 月 2 3 日

行政報告（令和８年第２回定例会）

（５月１１日発生の本町地区漏水事故について）

令和８年第２回厚真町議会定例会にあたり、令和８年５月１１日に発生した漏水事故についてご報告いたします。

令和８年５月１１日午後２時頃、本町３３番地２地先の道道平取厚真線沿いにおいて、漏水が発生しました。漏水箇所は、本町地区側の京町公園入口付近であり、昭和５１年に布設した口径２００ミリメートルの鑄鉄管が老朽化に伴い約５センチメートルの穴が開いたことが原因です。

漏水が発生した路線は、新町配水池より市街地方面へのメイン路線であり、急激な水の移動に伴い本町地区以外においても水の濁りが発生しました。濁りの影響は本町地区、表町地区、京町地区、錦町地区、本郷地区および朝日地区に及び、約７００戸、約１，３００人に影響が生じました。

町では、同日午後４時ごろから修繕作業に着手し午後６時３０分からは、厚真町役場および厚真町スポーツセンターの２か所に給水所を開設し、応急給水を行いました。

修繕については、翌５月１２日午前２時にすべての作業を終了しております。

町民の皆様には、このたびの漏水事故によりご不便とご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。今後とも、安定した水道水の供給に努めてまいります。

以上ご報告申し上げます。